

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения

№ 128

### 1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Гимназия.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644119, г. Омск, ул. Бульвар Заречный, д.8, тел.: 8(381-2)356-421, e-mail: s139@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 10977,7 кв.м;

- часть здания 2 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 1021,3 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 30214 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1989, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017 г., капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия №139», БОУ г. Омска «Гимназия №139»

(полное наименование, сокращённое наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644119, г. Омск, ул. Бульвар Заречный, д. 8, тел.: 8 (381-2)356-421, e-mail: s139@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33; т.8(3812)20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 915, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1.

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы: 3, 66, 77; маршрутное такси: 410. Остановка «Микрорайон Прибрежный».  
Остановка общественного для МГН не приспособлена.  
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 240 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 3-5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*):  
асфальтовое покрытие имеет выбоины и ямы, на пути следования есть бордюры высотой 0,16м.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3, 4, 5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		7, 8, 9, 10, 11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		13, 14, 15, 16, 17, 18
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		19, 20, 21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)**

Объект признан ДУ.

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию до 01.07.2016 и частично соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 текущего ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Адаптировать территорию и входную группу.	4 кв.2017г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-		1		Организовать	1 кв.2017г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
двигательного аппарата				сопровождение инвалидов на объекте.	
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Организовать сопровождение инвалидов по территории.	1 кв.2017г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	1 кв.2017г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Организовать парковку, на которой предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов	4 кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				размером 6,0x3,6 м., установить знак парковки для инвалидов на высоте 1,5м.	
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Установить кнопку вызова персонала у главного входа на высоте от 0,85 до 1 м. от уровня земли. На входных дверях и дверях тамбура установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., расположенную	2кв.2019г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				на уровне 1,2 – 1,5м. от поверхности пешеходного пути. При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть не мене 0,90 м. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МГН указателями.	2 кв. 2018 г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Обозначить путь движения МГН тактильной информацией	2 кв. 2019 г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски					
4.7. Поручни		1		Установить поручни с левой и правой стороны крыльца на высоте -0,90м. выступающие за марш лестницы на 0,30м., и имеющие нетравмоопасное завершение.	2кв.2018г.
4.8. Пандусы		1		Построить пандус с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем	4 кв. 2020г.



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х 1,5м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м. и 0,7 м., выступающими за марш лестницы на 0,30м., и имеющими негравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0м. Колесоотбойные устройства</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				высотой 0,1 м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным цветом следует выделять поручни и колесоотбойники).	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		<p>Организовать одну доступную кабину для МГН.</p> <p>Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8.</p> <p>Ширина дверей - 0,90м.</p> <p>Установить раковину консольного типа на высоте 0,80м.</p> <p>Установить поручни, в том числе откидные, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей</p> <p>Установить тревожную кнопку на высоте 0,80м.</p> <p>Установить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии</p>	1 кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1			превозной кнопки. Установить выключатель на высоте 0,80-0,90м.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлсурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	1 кв.2017г.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1		Адаптировать сайт объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	1 кв. 2017г.
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0,1		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	1 кв. 2017г.
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0	Назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	1 кв.2017г.

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2020г.г.

в рамках исполнения: в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru  
(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "\_16\_"\_01\_2017\_ года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "\_18\_"\_01\_2017\_ года № 1\_.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "\_18\_"\_01\_2017\_ года № 1\_.

Директор БОУ г. Омска  
«Гимназия № 139»

  
(подпись)



  
(инициалы, фамилия)

Дата "\_23\_"\_01\_2017\_ года

**АКТ**  
**экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения**

Кировский  
административный  
округ  
(наименование муниципального  
образования Омской области)

" 18 " 01 2017 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных  
групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Гимназия
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644119, г. Омск, ул. Бульвар Заречный,  
д.8; т. 8(3812)356-421, e-mail: sl39@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 10977,7 кв.м;
  - часть здания 2 этажей (или на          этаже), 1021,3 кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30214 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1989, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017г., капитального нет.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 139»  
БОУ г. Омска «Гимназия № 139»  
(полное наименование, сокращённое наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644119, г. Омск,  
ул. Бульвар Заречный, д.8; т. 8(3812)356-421, e-mail: sl39@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,  
собственность. (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная.  
(нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная. *(нужное подчеркнуть)*.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33; т.20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru.

## 2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы: 3, 66, 77; маршрутное такси: 410. Остановка «Микрорайон Прибрежный».  
Остановка общественного для МГН не приспособлена.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 240 м.

2.2.2. Время движения (пешком): 3-5 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет. *(нужное подчеркнуть)*

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. *(нужное подчеркнуть)*

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации. *(нужное подчеркнуть)*

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*: асфальтовое покрытие имеет выбоины и ямы, на пути следования есть бордюры высотой 0,16м.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет. *(нужное подчеркнуть)*

## 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

## 2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3, 4, 5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		7, 8, 9, 10, 11, 12
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		13, 14, 15, 16, 17, 18
5	Жилые помещения	-		-
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		19, 20, 21
7	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		-
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

## 2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ.

### 3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Жилые помещения	нет
6	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
7	Система информации на объекте (во всех зонах)	Ремонт текущий
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
9	Все зоны и участки	Ремонт текущий

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2017-2020г.г.

в рамках исполнения пункта 3.6 паспорта доступности

(указывается план адаптации объекта (далее – план))

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

### 4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки

на 17 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 9 л.

Поэтажные планы, технический паспорт

на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_.

Председатель комиссии по  
формированию доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов  
и других маломобильных групп  
населения (далее – комиссия):

Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 139»

М.С.Поминова

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Члены комиссии:

Заместитель директора Т.П.Артемяева

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Социальный педагог Т.Ф.Сироткина

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Главный бухгалтер А.И. Патлина

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Фельдшер Андронникова Е.С.

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Заведующий хозяйством П.П.Патрончик

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Специалист по соц. работе БУ КЦСОН

«Сударушка» Е. Л. Чумакина

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

БОУ г. Омска «Гимназия №139»

Протокол  
заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности  
для инвалидов и других маломобильных групп населения

« 18 » 01 2017 года

№ 1

г. Омск

(населённый пункт)

Председатель:  
Поминова М.С.  
(ФИО)



Директор БОУ г. Омска «Гимназия №139»  
(должность)

Секретарь:

Сироткина Т.Ф.  
(ФИО)



Социальный педагог  
(должность)

Присутствовали:

Артемьева Т.П.  
(ФИО)



Заместитель директора  
(должность)

Патлина А.И.  
(ФИО)



Главный бухгалтер  
(должность)

Патрончик П.П.  
(ФИО)



Заведующий хозяйством  
(должность)

Андронникова Е.С.  
(ФИО)

Фельдшер  
(должность)

Чумакина Е.Л.  
(ФИО)

Спец по соц. раб. БУ КЦСОН «Сударушка»  
(должность)

ПРИКАЗ

«20» сентября 2016 г.

№ 236/01-08

О создании комиссии по проведению  
паспортизации и адаптации объектов  
социальной инфраструктуры

На основании Постановления Правительства Омской области № 192-п  
от 07.08.2013 г.,

Приказываю:

создать и утвердить состав комиссии по проведению паспортизации и  
адаптации объектов социальной инфраструктуры:

председатель: Поминова М.С., директор БОУ г. Омска «Гимназия № 139»

секретарь комиссии: Артемьева Т.П., заместитель директора;

члены комиссии:

Сироткина Т.Ф.—социальный педагог;

Патлина А.И.- главный бухгалтер;

Патрончик П.П.—заведующий хозяйством;

Андронникова Е.С. – фельдшер

*Чумакина Е.И. - ст.уч. по соц. раб. БУК усом  
"Сурьрушка"*

Директор

М.С.Поминова

Ознакомлены:

Артемьева Т.П.

Сироткина Т.Ф.

Патлина А.И.

Патрончик П.П.

*Чумакина Е.И. Чум*